



כ"ה תמוז תשע"ו
31 יולי 2016
13274-16

לכבוד

מר [REDACTED], סמנכ"ל המוסד
מר [REDACTED], מנהל אחזקה
מוסד [REDACTED] – עוז לילד המוחוד,

הנושא : טיפול למניעת התربות חידקי לגיונלה במוסדך
סיכום : הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים – פרק המים (פברואר 2012)

בຕאריך 19.7.16 התקיימה פגישה במוסד שכלל גם סיור במערכות המים בהשתתפות נציגים אלחנן [REDACTED], מוטי [REDACTED], חיים מיזולס הבעלים של חבי אקוטופ ונציגינו עירית הון, מנחת פרידלנד ואנה זברסקי. המטרה הייתה לדון במערכות חיטוי מיוחדות למים החמים במוסד שהוגשה לאישרונו ע"י חבי אקוטופ.

במשך פגישה, אтем מבקשים לאשר טיפול, המשלב מינון פוליפוסטט למניעת שקיעת אבן וקורוזיה, חיטוי ב- UV במנורת LP 254 נומטר, וחמצן נוספת בכלי אמרין המיוצר במקום, להפחנת ביופילים ומניעת התربות חידקים במערכת המים החמים. מזובר במוסד של ילדים צרכים מיוחדים, התלויות בזולות בכל דבר ועניין. אוכלוסייה של מעל 90 מאושפזים ופנימית يوم של כ- 80 נספחים, צוות רפואיים ואחיזות בכל ימי השבוע. הילדים נזונים לשתייה ומחלחות ממי הרשות בלבד. אוכלוסייה מועדת לדלקות ריאת בגליל יכולת הנשימה המוגבלת.

בנין בן 6 קומות, ללא אגירת מים קריטים, צנרת ברזל ישנה מאוד, בה הוחלו מקטעים בעיתתיים לאורך השנים. מים חמים מוסקים בשני תנורי גז, אגירת מים חמים באוגר אחד של 500 ליטר. בכל חדר רחצה אמבטיה וכיור אחד. בשנים האחרונות מסpter אירועים של מצאי לגיונלה חריגים במערכת האספקה.

הובחר בישיבה :
א. במצב המתוואר יתכן גם בתוספת הטיפול המוצע ימשכו הממצאים החוריגים, עד שתחולף כל הצנרת
ב. מערכת חיטוי ב- UV לא עברת תיקוף כנדרש בהנחיות המשרד, אך אינה מהווה חסם מקובל במערכת
לאחר שנבחנה בקשתכם, ונמצא שאין בה טיפול חדש מבחינתנו, הוחלט שאין לנו התנגדות לאשר את הטיפול המוצע

להלן פירוט התנאיםiae לאישורנו:

- המערכת תיבחן ותלווה ע"י לשכת הבריאות המחוזית בתל-אביב
- לקרה הפעלת המערכת יוגש לשכת הבריאות תכניות ומפרט טכני המפרט את יישום השיטה במקום
- לפניו יישום הטיפול יתבצע ניקוי יסודי לאוגר המים החמים
- תחזוקת המערכת ביצעה בידי איש תחזוקה של המוסד, עם גיבוי של חברת אקוטופ בכל עת
- טמפרטורת המים החמים לא תרד מ- 55°C בימים החווורים לאוגר
- ריכוזי כלור חופשי וקשרו ינותרו באופן רציף
- דיגום מיקרובייאלי יבוצע ע"פ הדרישות שבסימוכין
- פעילות המערכת ויעילות הטיפול ייבחנו תוך מעקב שגרתי, ותוצאות הדיגומים ידוחו לשכת הבריאות המחוזית

לדייעתכם, משרד הבריאות רשאי להפסיק את הטיפול המוצע במידה ויימצא כי אין יעיל או מסב נזקים לאיכות המים.

בכבוד רב,

([Signature])

עירית הון
מנהל תחומי ארכוי (מי שתיה)

העתקים :

חיים מיזולס, חברת "אקוטופ"
עمر יצחקי, סגן מנהל מערך ארכוי לבירות הסביבה
ולרי פוחורילס, מנהלת המחלקה לבירות הסביבהلب. תל-אביב