

## מערכת למניעת נגיף הליגינולה מפרט שירותי תחזוקה

1. סכנת התפרצות נגיף הליגינולה חמורה ביותר בבתי חולים, בתי אבות, בתי מלון ומוסדות ציבור.
2. מוקדי הסכנה הינם: מגדלי קירור, מערכות מים חמים ומזרקות נוי.
3. התקנת מערכת משולבת לטיפול במניעת ליגינולה מחייבת טיפולי תחזוקה ואספקת מכלול חומרים. הפעלתה של המערכת אינה מורכבת אולם מחייבת על הקפדה מלאה של כל הוראות התפעול והתחזוקה ורק הם יוכלו להבטיח קבלת התוצאה האופטימלית, הן של מניעת התפרצות הנגיף והן בהתייעלות אנרגטית של המערכות המטופלות.
4. כדי להבטיח עבודה אופטימלית ביעילות מקסימלית, מציעה חברת אקוטופ בע"מ שירותי תחזוקה; להלן מפרט התחזוקה המוצע:

### מפרט שירות ותחזוקה למערכת Monochlore-Amine למניעת נגיפי הליגינולה

- אספקת חומרים ללא הגבלה וללא עלות כספית מעבר לעלות השירות החודשי. החומרים המסופקים:
  - סודיום היפוכלורייט מיוצב.
  - אמוניום סולפאט.
  - ECO-SRP Phosphonate
- ביקור חודשי במערכת וביצוע העבודות הבאות:
  - בדיקת ORP במים החמים.
  - בדיקת כלור חופשי.
  - בדיקת כלור כללי.
  - בדיקת Monochlore-Amine.
  - ביצוע אנליזה כללית של המים החמים במעבדת אקוטופ.
  - ביצוע דיגום בקטריאלי אחת לרבעון ובדיקת ליגינולה במעבדה נייטראלית.
  - בדיקה בקטריאלית כללית אחת לחודש לקביעת ספירה כללית של חיידקים וכן פסאודומונס.
- ייצוג בפני משרד הבריאות בנושא חיטוי המים החמים.
- טיפול בהתפרצות במידה וחלילה תהיה.
- הגשת דו"חות חודשיים.
- היענות לקריאות תקלות ותיקון התקלות תוך 48 שעות מרגע ההודעה, לא כולל עלות חלקי חילוף, לא כולל שבתות וחגי ישראל.

